

нк

РВ

Информация

Строительные площадки должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что организация, специализирующаяся на строительстве объектов на территории города Щигры, на основании выданного Администрацией города Щигры разрешения на строительство осуществляет строительство жилого дома на одной из улиц города..

Однако, в нарушение действующего санитарно-эпидемиологического законодательства территория строительной площадки на момент проверки не имела ограждения, что не исключало доступа на ее территорию неограниченного круга лиц, в том числе детей.

Также на указанном объекте были выявлены нарушения действующих требований пожарной безопасности. В частности лица, осуществляющие работу на указанном объекте, обучение мерам пожарной безопасности не проходили; на объекте отсутствовали огнетушители; по территории объекта был разбросан мусор, горючие отходы.

В связи с выявленными нарушениями в отношении директора организации межрайонным прокурором были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, а также внесено представление, в котором поставлен вопрос об устранении выявленных нарушений.

Межрайонный прокурор

И.В. Катыхин

